

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление Надзорной деятельности Иркутской области.

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел Надзорной деятельности г. Иркутска.

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, 74 «а», телефон (3952) 70-22-35, mchs-ond-irkutsk@mail.ru

г. Иркутск, ул. Кайская, 38 «А»
(место составления акта)

«06» марта 2013 года
(дата составления акта)

« 16 » часов « 30 » минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного надзора юридического лица
№ 188

На основании: распоряжения № 188 от «04» февраля 2013 года заместителя главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Яшина А.Л. проведена внеплановая, выездная проверка в период с 16 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. 14 февраля 2013 года, с 10 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. 28 февраля 2013 года, с 16 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. 06 марта 2013 года в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом Сервис» (далее: ООО «УК «Дом Сервис»), юридический адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, фактический адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, 17 б/с № 2

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 3 дня/ 5 часов 30 мин.

(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Иркутска Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович

14.02.2013г. 16 часов 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору

Митюков Максим Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Характер нарушений; положений (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования пожарной безопасности	Лица, допустившие нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3
1.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61)	Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара находится в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61)	Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович
3.	Установки систем противоподымной защиты находятся в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61)	Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович
4.	Система противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61)	Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович
5.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. (Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 57) (Устранено в ходе проверки)	Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис» Воловик Владимир Олегович

В журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля запись о проверке не внесена, не предоставлен журнал.

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 188/1/1 от 06.03.2013 г.
2. Протоколы об административных правонарушениях от 06.03.2013 г. № 2-15-280, № 2-15-281
3. Техническое заключение экспертной организации от 04.03.2013г. № 30
4. Инструктаж-подписка

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору Митюков М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» марта 2013 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Владимир Иванович Митюков

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» марта 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
М.Л.П.