




Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

664011, г. Иркутск, Дзержинского ул., дом 36 А

т. 70-33-50

ПРЕДПИСАНИЕ № 1555/14

г. Иркутск

(место составления)

06.05.2014

(дата составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: проведения внепланового мероприятия по региональному жилищному надзору на основании распоряжения заместителя руководителя службы Савицовой И.В. № 1555 ср-п от «08» апреля 2014 года

ВЫДАНО: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом Сервис»

ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (АДРЕС): 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, дом № 17

(с указанием почтового индекса)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 2010 Серия проекта:

Материал: стен: кровли: крыши: металличе фасад: ская

Этажность: число секций: 1 число квартир: 49

Площадь (кв.м.): общая 6150,2 подвала чердака

кровли наружных стен дворовой территории

ВЫДАНО: Открытое акционерное общество «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

(официальное наименование юридического лица – нарушителя, должностного лица, ФИО физического лица – нарушителя)

№ п/п	Установленные факты нарушений использования и сохранности жилищного фонда, соответствия жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению	Срок исполнения
1	Неисправность двери (разбито стекло), 11 этаж, чем нарушен 4.8.14 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», (утв. Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) – (далее Правила и нормы)	Устранить	01.09.2014
2	Неудовлетворительное состояние окрасочного, слоя конструкций в подъезде (отслоение краски стен, разрушение штукатурного слоя, граффити)-2,3,5,7 эт., чем нарушен п. п. 3.2.1, 3.2.8, 3.2.9 Правила и нормы	Устранить	01.09.2014

3	Неисправность электропроводки и электрооборудования в местах общего пользования (открыта распределительная коробка, оплавлен выключатель) — 5 эт., чем нарушен п. 3.2.18, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 Правила и нормы п. 1.7.49, Правил устройства электроустановок (последнее издание) от Приказом Министерства энергетик РФ от 8 июля 2002 г. № 204 (далее — ПУЭ 7-е издание)	Устранить	01.09.2014
---	---	-----------	------------

Примечание:

1. Пустые строки — прочертить.

2. При продолжении таблиц — указать на _____ листах.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок (сроки) настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщать в службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области в 3-х дневный срок после истечения срока исполнения, указанного в настоящем предписании.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

Ведущий консультант Центрального отдела государственного жилищного надзора службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

(должность)

(подпись)

Родионова Юлия
Владимировна

(ФИО)

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ПРОВЕРКИ:

Представитель по доверенности
от 10.01.2014
ООО «УК «Дом Сервис»

Фелонюк
Евгений
Владимирович

(должность)

(подпись)

(ФИО)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: « _____ » _____ 2014 г.

Руководителю / заместителю руководителя/ лично (через представителя) / отправлен по почте

Замечания по предписанию

Примечание: В случае отказа от подписи и (или) получения предписания, в предписании делается соответствующая отметка