ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ИО01
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» ИЛЦ
М.П.

Е.Ф. Куровская
17.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00/01941-23 от 17.02.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ" (ИНН 3811434389 ОГРН 1163850067040)

2. Юридический адрес: Иркутская область Г ИРКУТСК, УЛ БАЙКАЛЬСКАЯ Д. 208
Фактический адрес: Иркутская область, г.Иркутск, улБайкальская, д.208, офис 516

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ"
Юридический адрес: Иркутская область Г ИРКУТСК, УЛ БАЙКАЛЬСКАЯ Д. 208

5. Место отбора: Жилой дом, пробоотборный кран на вводе в жилой дом, Иркутская область, р-н Иркутский, пос.Парковый, ул.Кленовая, д.9

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 02.02.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Москвитин М. И., начальник станции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ";

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.02.2023 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №000096 от 13 января 2023 г.
Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 38-00/01941-4.6-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ1498
2	Термометры цифровые, TESTO 174T	36533248

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-химическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 686 Образец поступил 02.02.2023 10:00 Место осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51 дата начала испытаний 02.02.2023 10:10, дата выдачи результата 03.02.2023 16:22					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,40±0,42	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2745 Образец поступил 02.02.2023 15:10 Место осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24 дата начала испытаний 02.02.2023 15:20, дата выдачи результата 07.02.2023 10:29					
1	E. coli	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ/см3	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Д.С. Чернышова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00/01941-23 от 17.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

М.П. **И.В. Безгодов**
17.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00/01941-23.В от 17.02.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ" (ИНН 3811434389 ОГРН 1163850067040)

2. Юридический адрес: Иркутская область Г ИРКУТСК, УЛ БАЙКАЛЬСКАЯ Д. 208
Фактический адрес: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.208, офис 516

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ"
Юридический адрес: Иркутская область Г ИРКУТСК, УЛ БАЙКАЛЬСКАЯ Д. 208

5. Место отбора: Жилой дом, пробоотборный кран на вводе в жилой дом, Иркутская область, р-н Иркутский, пос.Парковый, ул.Кленовая, д.9

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 02.02.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Москвитин М. И., начальник станции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ";

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.02.2023 10:00

Информация о плане и методе отбора:

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №000096 от 13 января 2023 г.
Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 38-00/01941-4.6-23

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ1498
2	Термометры цифровые, TESTO 174T	36533248

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2745 Образец поступил 02.02.2023 15:10 Место осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24 дата начала испытаний 02.02.2023 15:20, дата выдачи результата 07.02.2023 10:29					
1	энтерококки/фекальные стрептококки	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Д. С. Чернышова, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00/01941-23.В от 17.02.2023

Протокол испытаний № 38-00/01941-23.В от 17.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)