ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»**
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)**
**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"**
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ИО01
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель испытательного лабораторного центра**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» ИЛЦ

М.П. **Е.Ф. Куровская**
04.05.2023

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00/06574-23 от 04.05.2023

**1. Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ" (ИНН 3811434389 ОГРН 1163850067040)

**2. Юридический адрес:** Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская Д. 208

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

**4. Место отбора:** Водоразборный узел, очищенная вода на поселок, пробоотборный кран, Иркутская область, р-н Иркутский, д. Новолисиха, ул. Березовая, стр. 58/1

**5. Условия отбора, доставки:**

**Дата и время отбора:** 24.04.2023 09:00 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Москвитин М. И., начальник станции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРСТРАНЗИТ";

**Условия доставки:** -

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 24.04.2020 10:40

**Информация о плане и методе отбора:** -

**6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №000096 от 13 января 2023 г.
Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 38-00/06574-4.6-23

**9. Оборудование:**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ | 54ВИ1498 |

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-химическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы в журнале 4314<br>Образец поступил 24.04.2023 11:30<br>Место осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51<br>дата начала испытаний 24.04.2023 11:35, дата выдачи результата 27.04.2023 14:36 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 1 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | Менее 0,5 | Не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 Исследования проводились при длине волны 530 нм |
| 3 | Привкус | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Цветность | градус | 2,00±0,60 | Не более 20 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| - | | | | | |
| Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы в журнале 17884<br>Образец поступил 24.04.2023 15:00<br>Место осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24<br>дата начала испытаний 24.04.2023 15:10, дата выдачи результата 26.04.2023 15:37 | | | | | |
| 1 | Escherichia coli/E. coli | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 прил. 3 |
| 2 | Колифаги | БОЕ/100 см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Общее микробное число/ОМЧ | КОЕ/см$^3$ | 0,00 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | энтерококки/фекальные стрептококки | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | ГОСТ 34786-2021 |
| - | | | | | |

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

_____ Д. И. Харирй, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00/06574-23 от 04.05.2023